

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ ЦС ПРУДОВИ И ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА

ОПШТИ ПОДАЦИ:

ИНВЕСТИТОР: ЈКП НАШ ДОМ ПОЖЕГА/ОПШТИНА ПОЖЕГА

ОБЈЕКАТ: ЦС ПРУДОВИ СА ПРАТЕЋИМ ЦЕВОВОДОМ

МЕСТО: ПОЖЕГА /ПРУДОВИ

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Квалитетнији начин прикупљања и транспортовања фекалних отпадних вода из постојеће ЦС са укључењем у постојећи колектор одакле се воде одводе до будућег постројења за отпадне воде како би се омогућио даљи развој општине и заштита животне средине.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пројектно техничка документација треба да садржи следеће пројекте:

1. Идејно решење за потребе прибављања локацијских услова (ИДР),
2. Пројекат за потребе прибављања грађевинске дозволе (ИДП/ПГД),
3. Пројекат за потребе грађења објекта и извођења радова (ПЗИ).

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Тренутно је ЦС Прудови у функцији. Међутим, значајним повећањем броја узводних корисника које су прикључени на постојећу ЦС, као и будућих корисника (цео крак колектора према Висибابي и Радовцима), примећени су значајни испади из рада, кварови, загушења која изискују константно ангажовање радника ЈКП. Такође, опрема у ЦС је стара више од 50 година застарела, и константан је недостатак резервних делова потребних за нормално одржавање пумпи у радном стању. На основу радних налога и трошкова који су настали, оправдана је потреба да се постојеће стање значајно порави и да се повећа капацитет целог чворишта фекалне канализационе мреже.

За даљи развој града и у циљу заштите животне средине потребно је извршити реконструкцију и доградњу по питању капацитета и квалитета опреме у ЦС, са израдом квалитетног потисног вода до места укључења у постојећи колектор који ће који ће отпадне воде сакупити и одвести низводно од града до будућег постројења за третман отпадних вода.

1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Пројектом предвидети:

Изградњу потисног фекалног колектора од ЦС Прудови до прикључног шахта, максималне дужине 750 m, потребног пречника, (мин: дн 110 mm-урадити хидраулички прорачун) са потребним бројем шахтова и хидро опреме на траси (ревизије, ваздушни вентили и др).

Реконструкцију постојеће ЦС Прудови, која би обухватила уградњу нове пумпне опреме, савременог начина рада (смарт варијанта), доказаног бренда и произвођача, погодног за комунално коришћење у јавним објектима и мрежама, која би одговарала типу вода, као и

срачунатим количинама фекалних отпадних вода. Приликом реконструкције ЦС пројекат изградити тако да постојећа опрема и пумпе, остану у функцији тј. раду све време израде нове опреме и потребног шахта, да би се касније, постојећи шахт могао искористити као (евентуално) таложник, ревизиони шахт, са грубом решетком где би било омогућено чишћење машинама ЈКП.

3. ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:

- Пројектног задатка инвеститора,
- Катастарско топографске подлоге,
- Техничких услова надлежних имаоца јавних овлашћења,
- Смерница и упутстава добијених од представника инвеститора на лицу места,
- Важећег Закона о планирању и изградњи,
- Важећег Правилника о садржини, начину и поступку израде и вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта,
- Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,

За време израде пројекта пројектант је дужан да сарађује са представницима инвеститора.

Све улазне податке, као и досадашњу пројектну документацију везану за предмет пројекта пројектант ће добити од представника инвеститора.

4. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА/НАРУЧИОЦА ПРОЈЕКТА У ФАЗИ ПРОЈЕКТОВАЊА

Инвеститор је дужан да обезбеди пројектанту што тачније податке о постојећим капацитетима и количинама отпадних вода у садашњем стању као и будућем стању, као и да обезбеди пројектанту приступ постојећој ЦС као и техничку (практичну) подршку приликом мерења постојећег објекта и узимања податак о истој. Такође питање електро прикључка за нову ЦС је обавеза инвеститора.

Рок израде пројекта : 30+30 дана (ИДР+ИДП/ПГД) + 15 дана за ПЗИ након исходавања дозволе.

Предаја пројектно техничке документације:

ИДР и ПГД инвеститору доставити у електронском облику (на e-mail или cd).

ПЗИ доставити у електронском облику у ПДФ формату и у 3 штампана примерка.

5. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА У ФАЗИ ЦЕОП ПРОЦЕДУРЕ

Прибављање локацијских услова и грађевинске дозволе кроз СЕОР, које може овлашћењем пренети на пројектанта.

Плаћање свих такси које проистекну по СЕОР поступку у свим фазама.

Решавање имовинско правних односа у поступку добијања грађевинске дозволе/одобрења за извођење. У случају да инвеститор не буде у могућности да реши имовинско правне односе на траси, а пројектант технички заврши пројекат, сматраће се да је пројектант испунио своје обавезе.

У Пожеги, јануар 2025. године



ИНВЕСТИТОР